



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел.: (4852) 79-08-15, E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ярославлю  
(г. Ярославль, ул. Бабича, д.12, тел.: (4852) 56-11-58, E-mail: ondgorod@mail.ru)

**Акт № 73**  
**обследования**

«29» августа 2019 года  
10 ч. 00 мин.

г. Ярославль

Государственным инспектором г. Ярославля по пожарному надзору  
Яшиной Анной Юрьевной

(фамилия, имя, отчество государственного (-ых) инспектора (-ов) по пожарному надзору, проводившего (-их) обследование)  
в период с 10 час. 00 мин. «28» августа 2019 года по 10 час. 00 мин. «29» августа 2019 года  
проведено обследование документов муниципального дошкольного образовательного  
учреждения «Детский сад № 69»

(наименование объекта юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)  
расположенного (-ых) по адресу: 150064, г. Ярославль, Ленинградский пр-т, д.78а  
совместно с Заместителем заведующего по АХР Кобзаревой Ю.Ф.

(Фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического  
лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении  
обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

Помещения № 25, 30, 57, 68 (по техническому паспорту) расположены на 1-м этаже  
учреждения.

При рассмотрении представленных документов, а также материалов, имеющихся в  
контрольно-наблюдательном деле, установлено, что здание детского сада 2-х этажное, 2  
степени огнестойкости, введено в эксплуатацию в 1989 году, класс функциональной  
пожарной опасности Ф 1.1. Здание оборудовано АПС и СОУЭ 3-го типа. Договор на  
оказание услуг на ТО и ППР АУПС и круглосуточного мониторинга радиоканальной  
системы передачи извещений о пожаре с ЯООООО «ВДПО» от 01.07.2019 № 9396/2.  
Проверка работоспособности систем противопожарной защиты здания проведена 25.06.2019  
г., 26.08.2019г. Помещения обеспечены первичными средствами пожаротушения. Имеется  
внутренний противопожарный водопровод в количестве 9 штук. Проведена проверка  
внутреннего противопожарного водопровода 28.06.2019 г. Руководитель и лица,  
ответственные за пожарную безопасность, а также педагогический состав обучены  
пожарно-техническому минимуму.

В период с 05.09. по 14.09. 2018 года проводилась внеплановая проверка детского сада.  
В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Об устранении выявленных нарушений выдано предписание № 301/1/1, срок  
устранения 01.04.2020г.

Учреждением представлены документы, подтверждающие выполнение предписания.

В ходе обследования помещений установлено: мероприятия предложенные к  
устранению в предписании № 301/1/1, срок устранения которых 01.04.2020г., частично  
устранены, а именно: полностью заменена АУПС (выполнены пункты №№ 1-12, 20-23  
предписания), в учреждении установлена СОУЭ 3-го типа (выполнены пункты №№ 13-19  
предписания), проведена проверка внутреннего противопожарного водопровода 28.06.2019 г.

(выполнен пункт № 26 предписания), огнетушители заменены на ОП-4 и ОП-8 (выполнен пункт № 27 предписания). Не выполнены пункты № 24, 25 предписания.

С Актом обследования ознакомлен:

✓ зам. зав. по АХР Кобзарева Ю.Ф. 03.09.2019

Коб  
(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

«  » \_\_\_\_\_ 2019 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил:

✓ зам. зав. по АХР Кобзарева Ю.Ф. 03.09.2019.

Коб  
(подпись)

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Объект защиты позволяет обеспечить ему соблюдение требований пожарной безопасности при осуществлении образовательной деятельности

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

«29» августа 2019 г.

Обследование проводил:

Государственный инспектор г. Ярославля  
по пожарному надзору Яшина А.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«29» августа 2019 г.

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

